



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд д. 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-39-39 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд д. 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-39-39 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Бор

606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Интернациональная, д.22, тел/факс 2-43-30 (код - 83159)
«Телефон доверия»: 2-43-30 ОНД и ПР по г. о. г. Бор

город Бор

(место составления акта)

«30» июня 2021 г.

(дата составления акта)

«11» часов «00» минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 94

по адресу/адресам: Нижегородская область, г. Бор, п. Большое Пикино, ул. 1 Мая, дом 14
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по г.о. г. Бор Кузнецова А.И. от 02.06.2021 г. № 94

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Аленушка" (далее МАДОУ детский сад "Аленушка")

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

07.06.2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

23.06.2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

30.06.2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ детский сад "Аленушка" Воробьева Н.В. «02» июня 2021 года «11» часов «00» минут

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Инспектор ОНД и ПР по г.о. г. Бор Вавилов Павел Михайлович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлече-
ния к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов
и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ детский сад "Аленушка" Воробьева Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта требования которого(ых) нарушены	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - правообладателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавшего при проведении проверки
1	2	3	4
Здание детского сада, Нижегородская область, г. Бор, п. Большое Пикино, ул. 1 Мая, дом 14			
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
1.	Эвакуационные выходы на 2-ом этаже, ведущие из групп, непосредственно на наружные лестницы 3-го типа не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	пункт 2, части 2, статьи 52, часть 9, статьи 82, пункт 4, части 1, статьи 84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ, пункт 37 Правил противопожарного режима, пункт 4.3.1 СП 1.13130.2009, пункты 3.1, 3.74, 3.107, 7.1.1, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 СП 52.13330.2016 (ранее действовало требование пп. 7.72, 7.73, 7.74, 7.78, 7.81* СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»).	МАДОУ детский сад "Аленушка"
2.	Эвакуационный выход, ведущий из группы «Зимний сад» на 1-ом этаже, непосредственно наружу не оборудован эвакуационным (аварийным) освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	пункт 2, части 2, статьи 52, часть 9, статьи 82, пункт 4, части 1, статьи 84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ, пункт 37 Правил противопожарного режима, пункт 4.3.1 СП 1.13130.2009, пункты 3.1, 3.74, 3.107, 7.1.1, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 СП 52.13330.2016 (ранее действовало требование пп. 7.72, 7.73, 7.74, 7.78, 7.81* СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»).	МАДОУ детский сад "Аленушка"
3.	Эвакуационный выход, ведущий из средней группы на 1-ом этаже, непосредственно наружу не оборудован эвакуационным (аварийным) освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	пункт 2, части 2, статьи 52, часть 9, статьи 82, пункт 4, части 1, статьи 84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ, пункт 37 Правил противопожарного режима, пункт 4.3.1 СП 1.13130.2009, пункты 3.1, 3.74, 3.107, 7.1.1, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5 СП 52.13330.2016 (ранее действовало тре-	МАДОУ детский сад "Аленушка"


		бование пп. 7.72, 7.73, 7.74, 7.78, 7.81* СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»).	
4.	Подсобное помещение на 2-ом этаже в группе «Русская изба» не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст.83; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п.4.4 (ранее действовало требование СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 38 табл. А3 прил. А, НПБ 110-03 п. 38 табл. 3)	МАДОУ детский сад "Аленушка"
5.	Подсобное помещение на 1-ом этаже в сторожевом помещении не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4, ч.1 ст. 6, ст.83; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п.4.4 (ранее действовало требование СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 38 табл. А3 прил. А, НПБ 110-03 п. 38 табл. 3)	МАДОУ детский сад "Аленушка"
6.	В местах пересечения противопожарных преград (перекрытий) пластиковым трубопроводом отсутствуют автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 14 ст. 88 (ранее действовало требование п. 7.21 СНиП 21-01-97*)	МАДОУ детский сад "Аленушка"
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
7.	Осуществляется прокладка электрического кабеля на кровле из горючего материала.	п. 34 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	МАДОУ детский сад "Аленушка"
8.	Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	МАДОУ детский сад "Аленушка"
9.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожа-	п. 30 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	МАДОУ детский сад "Аленушка"

	ра на каждого дежурного.		
10.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (отсутствует информация изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации системы противопожарной защиты).	п. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	МАДОУ детский сад "Аленушка"


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ----

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор городского округа город Бор Нижегородской области по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по г. о. г. Бор Вавилов П. М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
 «30» июня 2021 г.



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий МАДОУ детский сад "Аленушка" Воробьева Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» июня 2021 г.

